



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

**ASP - MONTEVARCHI**

Via Pascoli 45 – Montevarchi

**PROVVEDIMENTO del DIRETTORE**

DETERMINAZIONE n.64  
DEL 24/12/2020

**OGGETTO del PROVVEDIMENTO:**

RIPRISTINO MISCELATORE ANTILEGIONELLA E CIRCOLATORE DI RICIRCOLO

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

CONTO DEL PATRIMONIO:

CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO:

BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:

**PUBBLICAZIONE**

sul sito istituzionale dell'Azienda [www.asp-montevarchi.com](http://www.asp-montevarchi.com)

Il presente provvedimento verrà pubblicato con gli allegati A sul sito istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI dal giorno 24/12/2020 al giorno 08/01/2021.

Il Direttore pro tempore: Dott. Alberto Peri (*f.to in originale*) li 23 Dicembre 2020

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE:**

Il presente provvedimento – conforme all'originale - è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI dal giorno 24 dicembre 2020 al giorno 08 gennaio 2021

Il Direttore pro tempore: Dott. Alberto Peri \_\_\_\_\_

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
ASP - MONTEVARCHI**

Provvedimento del Direttore n.64 del giorno 24/12/2020;

Oggetto del Provvedimento:

**RIPRISTINO MISCELATORE ANTILEGIONELLA E CIRCOLATORE DI RICIRCOLO**

**IL DIRETTORE**

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP — MONTEVARCHI;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2016;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 D.Lgs 50/2016, approvato con deliberazione CdA n. 6/2018;

Premesso:

- Che presso la ASP Montevarchi è funzionante una centrale termica alimentata a gas metano e collegata a pannelli solari, per la produzione di acqua utilizzata nel circuito di riscaldamento ad uso ambientale sanitario;
- Che nella centrale termica è già presente un miscelatore termostatico antilegionella

Considerato che tale miscelatore termostatico necessita di revisione

Considerato che gli impianti di cui sopra sono stati realizzati dalla ditta Romei Srl con sede in Montevarchi e che la stessa ha eseguito la manutenzione ordinaria e straordinaria negli anni precedenti e con determina n 60 del 16/12/2020 le è stato rinnovato l'incarico di manutenzione del suddetto impianto

Considerato il preventivo rimesso in data 14/12/2020 dalla suddette ditta, di cui si allega copia e che comprende:

- Ripristino del miscelatore termostatico antilegionella, comprendente la sostituzione del servomotore elettromeccanico installato sulla valvola esistente
- Installazione di una nuova sonda di temperatura sulla mandata dell'acqua calda sanitaria
- Sostituzione di una elettropompa di circolazione per il ricircolo sanitario, con una nuova di tipo elettronico ad alta efficienza energetica
- Oneri per ingegnerizzazione del sistema di regolazione, occorrente per il ripristino dell'impianto antilegionella e del ricircolo sanitario

Per un totale di Euro 3300,00 oltre ad IVA

Ritenuto necessaria la realizzazione di tali interventi al fine di ottemperare agli obblighi di legge e garantire un adeguato controllo del rischio di contaminazione da Legionella

Ritenuto di dovere attivare presso l'ANAC specifico CIG ai fini della tracciabilità del pagamento di cui trattasi;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di incaricare la Ditta Romei Srl P.IVA 02057600518 con sede in Montevarchi della

realizzazione dei seguenti interventi sull' impianto della centrale termica:

- Ripristino del miscelatore termostatico antilegionella, comprendente la sostituzione del servomotore elettromeccanico installato sulla valvola esistente
- Installazione di una nuova sonda di temperatura sulla mandata dell'acqua calda sanitaria
- Sostituzione di una elettropompa di circolazione per il ricircolo sanitario, con una nuova di tipo elettronico ad alta efficienza energetica
- Oneri per ingegnerizzazione del sistema di regolazione, occorrente per il ripristino dell' impianto antilegionella e del ricircolo sanitario

per un importo stimato di €. 3.300,00, oltre ad IVA.

- 2) Di attivare uno specifico CIG presso l'ANAC per l'importo di €. 3,300,00 ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui al D.Lgs 190/2012.
- 3) Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda [www.asp-montevarchi.com](http://www.asp-montevarchi.com), con i seguenti allegati:
  - Preventivo del 14/12/2020

Firmato:

Il Direttore della ASP – Montevarchi

Alberto Peri

*(f.to in originale)*